



АКТ № 12

технического обслуживания канализационной системы, многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Февральской Революции, д. 15,
г. Екатеринбург

" 08" июля 2020г.

Комиссия в составе:

1. Управляющий МКД «Февральской Революции, 15» Лесных В.М.
2. Инженер ООО «РЭО» Кутузов Д.В.
3. Слесарь-сантехник ООО «РЭО» Нелюбин А. А.

«08» июля 2020г.

произвела проверку состояния канализационной системы многоквартирного дома в целях повышения эффективности работы системы; предотвращение аварийных ситуаций и исполнения требований п. 6.2.7 Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда".

Был проведен осмотр трубопровода системы канализации в подвальном помещении жилого дома.

Силами специалистов РЭО осуществлена механическая очистка канализационных трубопроводов на протяженности 37 п/м при помощи стального троса до стены жилого дома (выпуск в наружные сети).

В ходе осмотра УСТАНОВЛЕНО следующее:

- техническое состояние системы удовлетворительное;
- выполнение дополнительных технических работ по системе не требуется.

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах.

Комиссия:

 / В. М. Лесных

 / Кофан А. В.

 / Нелюбин А. А.