

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель правления
ТСН «Февральской Революции, 15»
Литвин А. Л.

АКТ № 1
технического обслуживания канализационной системы, многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Февральской Революции, д. 15,
г. Екатеринбург

" 29 " января 2020г.

Комиссия в составе:

1. Управляющий МКД «Февральской Революции, 15» Лесных В. М.
2. Инженер ООО «РЭО» Кофан А. В.
3. Слесарь-сантехник ООО «РЭО» Нелюбин А. А.

«28» января 2020г. произвела проверку состояния канализационной системы многоквартирного дома в целях повышения эффективности работы системы; предотвращение аварийных ситуаций и исполнения требований п. 6.2.7 **Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170** "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда".

Был проведен осмотр трубопровода системы канализации жилого дома на 3-м техническом этаже, а также силами специалистов РЭО проведены следующие работы:

- на 3-м техническом этаже (левая сторона) произведена механическая очистка канализационных стояков через ревизии в количестве 8 шт;
- на 3-м техническом этаже (правая сторона) была осуществлена профилактическая механическая очистка и промывка горячей водой 4-х стояков канализации.


В ходе осмотра УСТАНОВЛЕНО следующее:

- техническое состояние системы удовлетворительное;
- выполнение дополнительных технических работ по системе не требуется.

Произведена запись в журнале учета работ от «29» января 2020г.

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах.

Комиссия:

 /В. М. Лесных/

 /Кофан А. В./

 /Нелюбин А. А.